


Zitný ostrov
Chránená vodohospodárska oblasť Zitný ostrov

UPOZORNENIE:
VŠE NY PODZEMNÉ A HORIZONTÁLNE VEDEBA SÚ ZAKRESLENÉ ORIENTAČNE PRED ZACIATIM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NEVYHNUTEĽNÉ DŇI DAŤ ZABERAŤ A VYTYČIŤ NICH SPRÁVCAMI VEDEBA JE POTREBNÉ MONTAŽOVAŤ A KONTROLOVAŤ. V OCHRANNOM PÁSME JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ TREBA VÝVOFOVÉ PRÁČE VYKONÁVAŤ RUKOU, PRÍČOM JE POVINNOSŤ DODÁVATEĽA STAVBY PLNE RESPÉKTUOVAŤ SŤN 730002 O PŘESTOROVEJ ÚPRAVE VEDEBA TECHNICKÉHO VYKONÁVANIA A JE ZMENI.



Zodpovedný projektant: Ing. Alexander Kubis		KUBING s.r.o.	
Vypracoval: Ing. Alexander Kubis		Hlavná 171, 015 51 Kráľovo	
Kat. územie: Trstená n/O	Obec: Trstená n/O	Okres: Dunajská Streda	Formát: 10 x A4
Kat. územie: Baka	Obec: Baka	Okres: Dunajská Streda	Dátum: 10.2023
Investor: Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36650 949			Stupeň PD: Zmena pred dokončením stavby
Akcija: TRSTENÁ NA OSTROVE KANALIZÁCIA			Číslo zákazky: 16/2023
Príloha: PŮVODNÝ NÁVRH - SITUÁCIA NA PODKLADE KÓPIE KATASTRÁLNEJ MAPY. S NAVRHOVANÝMI ZMENAMI STAVBY PRED DOKONČENÍM			Archívne číslo: 16-2023
Mierka: 1 : 2880		Číslo prílohy: 3.	List: 1.

Obec Trstená na Ostrove
kat.úz. Trstená na Ostrove

Zmena č.6:
Posun ČS C
(mimo VN
vzdrušných káblov)

Zmena č.2:
Zmena polohy
čerpacej stanice ČS 2A

- Legenda:**
- hranica nebudovanej č. 100 a parc. čísla pozemkov a stavieb súčasných k 31.10.2023
 - - - hranica pozemkov resp. E a parc. čísla pozemkov k 31.10.2023
 - - - - - Z pôvodnej PD prevzatý náhľad plánovaných pozemkov pre BV
 - - - - - hranica ZAPAR na podklade kat. mapy
 - - - - - hranica katastrálnych území
 - - - - - hranica ZLOR
 - - - - - hranica ZAPAR na podklade kat. mapy
- (prevzaté z pôvodnej PD stavby)
- Výtlačok HOPE DN150, DN100
 - Ganičobná kanalizácia PVC DN300
 - Kanalizačné šachty
 - Kanalizačné preterpáčovacie stanice - ČS 1A, ČS 2A, ČS B, ČS C
- Návrhované zmeny stavby pred dokončením:**
- Staršia Vetva A PVC DN 300 na dl. 554 m (pôvodná dl. 508m), ZU v ČS 1A, kusová vetva KU v šachte 514
 - (v časti: pôvodná káva Vetvy A na odtlačnej dĺžke je ponorená pre rúčky časti Vetvy A1, časti Vetvy A2 a príravn šachty a časti Výtlačku VA2)
 - Zmena polohy čerpacej stanice ČS 2A a s tým súvisiace (ca):
 - nerealizovanie Vetvy AB PVC DN 300 dl. 80, zrušenie šachty 523 v šachte Vetvy AB sa nerealizuje Vetva A1 a presunúť šachty 515, 516, ktorá súhlasí na pôvodnú trasu Vetvy A a vonku v príslušnej šachte 521a
 - Vetva A1 PVC DN 300 kusová dĺžka 204 m, na pôvodnej trase Vetvy A sa nerealizuje Vetva A2 PVC DN 300 dl. 182 m kusová dĺžka je v presunutej šachte 517 (pôvodne označená ako 521, ktorá je presunutá do vetvy A1) a KU Vetvy A2 je v šachte 525
 - zrušenie celého výtlačku AV HOPE DN 100 dl. 47 m
 - návrh výtlačku VA HOPE DN 150 dl. 325 m v pohľadu s Vetvou A1 so zariadením v šachte 514 Vetvy A
 - zmena trasy a dĺžky NM prípojky pre ČS 2A vedená od PB 2104 dl. 47 m namiesto pôvodnej trasy od PB 2106 a dl. 29 m
 - rozšírenie Vetvy C PVC DN 300 (pôvodná dl. 420m) na vetvy:
 - Vetva G PVC DN 300 dl. 234 m so ZU 0,000 v ČS C a KU v presunutej šachte 518, príčom šachta 5119 sa nerealizuje a príkladná je šachty 5144, 5145, Vetva CA PVC DN 300 dl. 341 m so zariadením v príslušnej šachte 5114, KU v presunutej šachte 5106
 - zrušenie celého výtlačku CV HOPE DN 100 dl. 9 m
 - návrh výtlačku Vc HOPE DN 100 - DL 315 m v súčahu s Vetvou CA1
 - zrušenie do posunutej šachty 517 Vetvy A
 - Posun ČS C (mimo vzdrušných VN vedení)
 - zmena dĺžky NM prípojky na 22 m (pôvodne 13 m) pôvodný PB 117 odštiepiť
 - Nerealizovanie Vetvy AA-2 PVC DN 300 v dĺžke 88 m a tým pádom
 - zrušenie šachty 542, 543
 - návrh spoločnej odbočky pre RD p.č. 2110/218/7- PVC DN160 dl. 37 m
 - Príravná časť vetvy D PVC DN 300 dĺžka 37 m, príčom šachta 5125
 - Posun časti Vetvy D PVC DN 200 k šachte 5100 (pôvodne 5121) a zmena dĺžky Vetvy D v šachte na skutočnú dĺžku existujúcich pozemkov a stavieb RD 195 m (pôvodne 234 m)

Zmena č.3:
Nerealizovanie
Vetvy AA-2 PVC DN 300
v dĺžke 88 m

Zmena č.4:
Predĺženie vetvy D
PVC DN 300 dĺžka 37 m
pridaná šachta 5125

Zmena č.5:
Posun časti Vetvy
D PVC DN 300
k šachte 5120

